eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de Rigaud

33, rue St-Jean-Baptiste Ouest
Rigaud, Québec
J0P 1P0
Tél.: (450) 451-0869

Certificat : **4854473**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2026-09-25
Projet client : Eau potable - Des Cèdres
Bon de commande : *

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 9951361
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Date de prélèvement: 2026-09-22
Date de réception: 2026-09-23
Lieu du prélèvement : 102, ch. des Cèdres
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Domaine des Cèdres (Rigaud)
Réseau MENV / TRE : X0011489
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 1
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : NA
Température à la réception (°C) : 13.4

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Dénombrement coliformes totaux/Escherichia coli	Oui	ENVX-MBIO-07			2026-09-23			QC
Bactéries atypiques			**0**	UFC/100mL			200	
Coliformes totaux			**0**	UFC/100mL			10	
Escherichia coli			**0**	UFC/100mL			0	

Commentaires de l'échantillon : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est supérieure à 12 °C.

Commentaires du certificat : C.C :
Caroline Pelletier : carolinepelletier@ville.rigaud.qc.ca
Guillaume Deschênes : guillaumedeschenes@ville.rigaud.qc.ca

Approuvé par : Joël Provost
Joël Provost, M. Sc.
Microbiologiste, Site de Québec

Avertissement | Hors critères

* : Accréditée PALA par le MELCCFP -- ** : Accréditée ISO 17025 par le CCN -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM, MBIO, PC-SA = site QC / ILCE, ILME, PC-EN = site LG

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL