eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

# CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de Rigaud

33, rue St-Jean-Baptiste Ouest
Rigaud, Québec
J0P 1P0
**Tél.:** (450) 451-0869

Certificat : **4879604**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2026-10-14
Projet client : Eau potable - Baie Quesnel 85
Bon de commande : *
Chargé de projets : Adresse courriel :

**Données sur le prélèvement**

Échantillon EnvironeX : 9951359
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Jean-Michel Sauvé
Date de prélèvement: 2026-10-07
Date de réception: 2026-10-08
Lieu du prélèvement : 92, ch. Baie Quesnel
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Baie Quesnel 85, Rigaud
Réseau MENV / TRE : X2091974
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 0
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : NA
Température à la réception (°C) : 12.1

| Paramètres | Accr. * | Méthode Interne | Résultats | Unités | Date d'analyse | Critères Min | Critères Max | Laboratoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrites et nitrates EP | Oui | ENVX-CHM-02 | | | 2026-10-13 | | | QC |
| Résultat | | | **<0.10** | mg N/L | | | 10.0 | |
| Turbidité | Oui | ENVX-CHM-01 | | | 2026-10-09 | | | QC |
| Résultat | | | **0.1** | UTN | | | 5.0 | |

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat :

C.C :
Caroline Pelletier : carolinepelletier@ville.rigaud.qc.ca
Guillaume Deschênes : guillaumedeschenes@ville.rigaud.qc.ca

Approuvé par :
Leadina Sanchez, Ph. D.
Chimiste, Site de Québec




*Avertissement* Hors critères

* : Accréditée PALA par le MELCCFP -- ** : Accréditée ISO 17025 par le CCN -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM, MBIO, PC-SA = site QC / ILCE, ILME, PC-EN = site LG

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
**Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.**
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

***CONFIDENTIEL***