eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de Rigaud

33, rue St-Jean-Baptiste Ouest
Rigaud, Québec
J0P 1P0
Tél.: (450) 451-0869

Certificat : **4841983**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2026-09-17
Projet client : Eau potable - Baie Quesnel 85

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX :	9766306	Nom du réseau :	Baie Quesnel 85, Rigaud		
Identification client :	NA	Réseau MENV / TRE :	X2091974	Chlore résiduel libre :	NA
Nature :	Eau pot.-Pb 1L	Région Adm. :	16	Chlore résiduel total :	NA
		Code lieu prél. :	0	Chloramine :	NA
Date de prélèvement:	2026-09-09	État à la réception :	Conforme	Résultat pH :	NA
Date de réception:	2026-09-10			Température à la réception (°C) :	16.2
Lieu du prélèvement :	92, ch. Baie Quesnel				
Info. supplémentaires :	NA				

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Cuivre soluble à l'acide	Oui	ENVX-CHM-35			2026-09-11			QC
Cuivre (Cu)			**<0.005**	mg/L			1.0	
Plomb soluble à l'acide	Oui	ENVX-CHM-35			2026-09-11			QC
Plomb (Pb)			**<0.001**	mg/L			0.005	

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
Caroline Pelletier : carolinepelletier@ville.rigaud.qc.ca

Approuvé par :
Luc Boismenu, Chimiste
Site de Québec

CHIMISTE Luc Boismenu 2000-028 QUÉBEC

Avertissement | Hors critères

* : Accréditée PALA par le MELCCFP -- ** : Accréditée ISO 17025 par le CCN -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM, MBIO, PC-SA = site QC / ILCE, ILME, PC-EN = site LG

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL